

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сухобузимскому и
Большемуртинскому районам

663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 2 -13-02

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Сухобузимское.

(место составления акта)

19 октября 2018 года

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 66

По адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Степная 10,
Миндерлинская СШ.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 20 сентября 2018
года № 66

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Миндерлинская средняя школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время нахождения на объекте:

“ 16 ” октября 20 18 г. с 10 час. 20 мин. до 11 час. 10 мин. Продолжительность 50мин

“ 19 ” октября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 30мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1 час 20 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Сухобузимскому району в помещении ОНД.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки) 20 сентября 2018 года в 09 часов 00 минут, директор МКОУ «Миндерлинская СШ
Черняк И.Б. путем вручения распоряжения о проведении проверки по электронной почте.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Седов Артур Юрьевич государственный инспектор

Сухобузимского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Черняк И.Б.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) **Черняк И.Б.**

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) **Черняк И.Б.**

Прилагаемые к акту документы: краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
Сухобузимского и Большемуртинского
районов по пожарному надзору



Седов А.Ю.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта _____, приложениями получил (а) директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Черняк И.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

“ 19 ” октября 20 18 г
✓ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

1. характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Миндерлинская средняя школа» расположено по адресу: с. Миндерла, ул. Степная 10. зарегистрировано в налоговом органе 21.12.2012г. (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 005659199). Согласно устава, учредителем МКОУ «Миндерлинская средняя школа» является Управление образования Сухобузимского района, администрация Сухобузимского района. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 25.02.2010г. серия 24 ЕИ № 518128, здание закреплено за МКОУ «Миндерлинская средняя школа» на праве оперативного управления. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошкольного образования. Согласно устава в школе установлен следующий режим работы: для всех учащихся пятидневная учебная неделя. Фактическая предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 148 обучающихся для общеобразовательных классов и 34 человека обслуживающего персонала. Здание школы двухэтажное, 2-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение), 1986 года постройки, общей площадью 2288,6 кв.м. Имеются подвальное и чердачное помещения, несущие стены железобетонные, перекрытие железобетонное, крыша двухскатная, кровля - шифер по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачных помещений зданий обработаны огнезащитным составом. Освещение электрическое и от ламп дневного света, отопление водяное центральное, вентиляция естественная. Эвакуация с второго этажа осуществляется по двум лестничным клеткам. Из здания имеются 5 эвакуационных, рассредоточенных выходов. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Должностное лицо прошел обучение в специализированной организации в объеме пожарно-технического минимума, удостоверение № 1380 от 18.05.2018г. На объекте разработана специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму. Противопожарные инструктажи проводятся с регистрацией в журнале. Для объекта разработаны инструкции по пожарной безопасности. Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли проводились в 2018г..

Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения, учёт огнетушителей и тех. обслуживание ведётся с регистрацией в журнале. Всего имеется 25 огнетушителей марки ОП 18 шт., ОУ 6 шт.. Все огнетушители пронумерованы, на все нанесены порядковые номера.

Наружное водоснабжение здания школы для нужд пожаротушения осуществляется от ПВ расположенного на расстоянии 50 метров. Указатель по направлению движения к пожарному гидранту и водоёму расположен на углу здания. Подъезд к зданию школы для пожарных автомобилей обеспечен с 4-х сторон. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению движения из здания.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, которая передает сигнал «Пожар» автоматически на пульт в единую дежурно-диспетчерскую службу Сухобузимского района. Для здания разработаны поэтажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара. Практическая отработка плана эвакуации проводится. Объект обеспечен проводной телефонной связью.

Государственный инспектор
Сухобузимского района
по пожарному надзору



Седов А.Ю.

Директор
МКОУ «Миндерлинская СШ»



Черняк И.Б.