

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности по Сухобузимскому району  
663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 2-13-02  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Сухобузимское.  
(место составления акта)

25 марта 2016 года  
(дата составления акта)

12 часов 23 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

**№ 31**

По адресу: Сухобузимский район, п. Борск, ул. Ленина 1, Борский детский сад.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 09 марта 2016  
года № 31

была проведена \_\_\_\_\_ плановая \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
(плановая/внеплановая)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Миндерлинская средняя школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время нахождения на объекте:

“ 15 ” марта 2016 г. с 12 час. 08 мин. до 12 час. 49 мин. Продолжительность 41 мин

“ 25 ” марта 2016 г. с 11 час. 55 мин. до 12 час. 23 мин. Продолжительность 28 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1 час 09 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Сухобузимскому району в помещении ОНД.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) 09 марта 2016 года в 11 часов 36 минут, директор МКОУ  
«Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А. путем вручения распоряжения о  
проведении проверки по электронной почте.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

✓ Григорьев

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Седов Артур Юрьевич государственный инспектор  
Сухобузимского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование  
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А., заведующая Борским детским садом Слепова Л.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                               | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                     |
| 1     | Запасной эвакуационный выход с первого этажа в Борском детском саду шириной менее 1,2 метра.                     | П. 5.2.13 (1) Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.<br>П. 5.2.14 (1) Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,  
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Данные нарушения выявлены при проведении плановой выездной проверки, были выявлены ранее при внеплановой проверке 09.11.2015г. и было выдано предписание № 279/1/1 от 09.11.2015г. срок устранения данного нарушения до 01.08.2016г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.  
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓

Татаринцева З.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не предоставлен

(подпись проверяющего)

✓

Татаринцева З.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор  
Сухобузимского района по пожарному надзору




Седов А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” марта 20 16 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

## 1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание «Борского детского сада» расположено по адресу: п. Борск, ул. Ленина 1.  
В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 25.02.2010г. серия 24 ЕИ № 518130, здание закреплено за МКОУ «Миндерлинская средняя школа» на праве оперативного управления. Согласно проекта предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 50 детей дошкольного возраста. Здание школы двухэтажное, 2-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение), 1990 года постройки, общей площадью 1178,5 кв.м. Имеются чердачное помещение, несущие стены кирпичные, перекрытие железобетонное, крыша двухскатная, кровля - шифер по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачных помещений зданий обработаны огнезащитным составом. Освещение электрическое и от ламп дневного света, отопление водяное местное от теплоробота, вентиляция естественная. Эвакуация с второго этажа осуществляется по лестничной клетке и 3 аварийных выхода. Из здания имеются 5 эвакуационных выхода. рассредоточенных выходов. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Государственный инспектор  
Сухобузимского района  
по пожарному надзору



Седов А.Ю.

Директор  
МКОУ «Миндерлинская СШ»



Татаринцева З.А.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности по Сухобузимскому району  
663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 2 -13-02  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Сухобузимское.  
(место составления акта)

25 марта 2016 года  
(дата составления акта)

11 часов 37 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

**№ 34**

По адресу: Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Степная 8, Миндерлинский детский сад «Солнышко».  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 09 марта 2016 года № 34

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Проверка проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Миндерлинская средняя школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время нахождения на объекте:

с 15 марта 2016 г. с 11 час. 52 мин. до 12 час. 36 мин. Продолжительность 44 мин

с 25 марта 2016 г. с 11 час. 09 мин. до 11 час. 37 мин. Продолжительность 26 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1 час 10 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Сухобузимскому району в помещении ОНД.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 09 марта 2016 года в 11 часов 36 минут, директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А. путем вручения распоряжения о проведении проверки по электронной почте.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Седов Артур Юрьевич государственный инспектор Сухобузимского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае приращения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должность экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Миндерлинская СШ»

Татаринцева З.А., заведующая Миндерлинским детским садом Петровская О.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения           | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                     |
| 1     | Основной эвакуационный выход с первого этажа в Миндерлинском детском саду шириной*менее 1,2 метра.                         | П. 5.2.13 (1) Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.<br>П. 5.2.14 (1) Ширина эвакуационных                                                     | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |
| 2     | Запасной эвакуационный выход с первого этажа в Миндерлинском детском саду шириной менее 1,2 метра.                         | выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.                                                                                         | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |
| 3     | В Миндерлинском детском саду помещение спальни 1-ой младшей группы на первом этаже не имеет второго эвакуационного выхода. | П. 5.2.12 (1) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.                                     | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |
| 4     | В Миндерлинском детском саду помещение ясельной группы на первом этаже не имеет второго эвакуационного выхода.             | П. 5.2.14 (1) Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.                                                      | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |
| 5     | В Миндерлинском детском саду помещение старшей группы не имеет второго эвакуационного выхода.                              | Ст. 89 П. 3. (2) К эвакуационным выходам из зданий, и сооружений относятся выходы, которые ведут:                                                                         | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |
| 6     | В Миндерлинском детском саду помещение 2-ой младшей группы не имеет второго эвакуационного выхода.                         | (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)<br>1) из помещений первого этажа наружу:                                                                              | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |
| 7     | В Миндерлинском детском саду помещение средней группы не имеет второго эвакуационного выхода.                              | а) непосредственно;<br>б) через коридор;<br>в) через вестибюль (фойе);<br>г) через лестничную клетку;                                                                     | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |
| 8     | В Миндерлинском детском саду помещение подготовительной группы не имеет второго эвакуационного выхода.                     | д) через коридор и вестибюль (фойе);<br>е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;                                                                     | Директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.                                                     |

| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».                        |
| 2                                                                                                                                      | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |

Данные нарушения выявлены при проведении плановой выездной проверки, были выявлены ранее при внеплановой проверке 09.11.2015г. и было выдано предписание № 278/1/1-8 от 09.11.2015г. срок устранения данного нарушения до 01.08.2016г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓  Татаринцева З.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не предоставлен

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓  Татаринцева З.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор  
Сухобузимского района по пожарному надзору



Седов А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководитель, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

“ ” марта 20 16 г.  
  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

## 1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание «Миндерлинского детского сада» расположено по адресу: с. Миндерла, ул. Степная 8.


В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 25.02.2010г. серия 24 ЕИ № 518129, здание закреплено за МКОУ «Миндерлинская средняя школа» на праве оперативного управления. Согласно проекта предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 136 детей дошкольного возраста. Здание школы двухэтажное, 2-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение), 1990 года постройки, общей площадью 1450,9 кв.м. Имеются чердачное помещение, несущие стены кирпичные, перекрытие железобетонное, крыша двухскатная, кровля - шифер по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачных помещений зданий обработаны огнезащитным составом. Освещение электрическое и от ламп дневного света, отопление водяное центральное, вентиляция естественная. Эвакуация с второго этажа осуществляется по двум лестничным клеткам и 1 аварийный выход. Из здания имеются 5 эвакуационных выходов, рассредоточенных выходов. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Государственный инспектор  
Сухобузимского района  
по пожарному надзору



Седов А.Ю.

Директор  
МКОУ «Миндерлинская СШ»



Татаринцева З.А.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Сухобузимскому району

663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 2 -13-02

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Сухобузимское.

(место составления акта)

25 марта 2016 года

(дата составления акта)

11 часов 05 минут

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 35

По адресу: Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Ленина 73, Миндерлинская

Начальная школа.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 09 марта 2016  
года № 35

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая

(плановая/внеплановая)

проверка в отношении:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Миндерлинская средняя школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время нахождения на объекте:

“ 15 ” марта 2016 г. с 11 час. 05 мин. до 11 час. 48 мин. Продолжительность 43мин

“ 25 ” марта 2016 г. с 10 час. 40 мин. до 11 час. 05 мин. Продолжительность 25мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1 час 08 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Сухобузимскому району в помещении ОНД.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) 09 марта 2016 года в 11 часов 36 минут, директор МКОУ  
«Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А. путем вручения распоряжения о  
проведении проверки по электронной почте.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Седов Артур Юрьевич государственный инспектор  
Сухобузимского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование  
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Миндерлинская СШ»  
Татаринцева З.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                     |
|       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.


(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓  - Татаринцева З.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не предоставлен

(подпись проверяющего)

✓  - Татаринцева З.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Сухобузимского района по пожарному надзору



Седов А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” марта 20 16 г.

✓  -  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

## 1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание «Миндерлинская начальная школы» расположено по адресу: с. Миндерла, ул. Ленина 73. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 25.02.2010г. серия 24 ЕИ № 518127, здание закреплено за МКОУ «Миндерлинская средняя школа» на праве оперативного управления. Согласно проекта предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 101 обучающийся для общеобразовательных классов. Здание школы двухэтажное, 2-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение), 1956 года постройки, общей площадью 1000,2 кв.м. Имеются чердачное помещение, несущие стены кирпичные, перекрытие железобетонное, крыша двухскатная, кровля - шифер по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачных помещений зданий обработаны огнезащитным составом. Освещение электрическое и от ламп дневного света, отопление водяное центральное, вентиляция естественная. Эвакуация с второго этажа осуществляется по двум лестничным клеткам. Из здания имеются 3 эвакуационных выхода, рассредоточенных выходов. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Государственный инспектор  
Сухобузимского района  
по пожарному надзору



Седов А.Ю.

Директор  
МКОУ «Миндерлинская СШ»



Татаринцева З.А.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности по Сухобузимскому району  
663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 2 -13-02  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Сухобузимское.  
(место составления акта)

25 марта 2016 года.  
(дата составления акта)

13 часов 06 минут.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 36

По адресу: Сухобузимский район, п. Борск, ул. Ленина 8, Борская ОШ.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 09 марта 2016 года № 36

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Миндерлинская средняя школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время нахождения на объекте:

15 марта 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 50 мин. Продолжительность 50 мин

25 марта 2016 г. с 12 час. 34 мин. до 13 час. 06 мин. Продолжительность 32 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1 час 22 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Сухобузимскому району в помещении ОНД.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 09 марта 2016 года в 11 часов 36 минут, директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А. путем вручения распоряжения о проведении проверки по электронной почте.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Седов Артур Юрьевич государственный инспектор  
Сухобузимского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Миндерлинская СШ»  
Татаринцева З.А., Директор Борской ОШ Лахина Т.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                     |
|       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓ Татаринцева З.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не представлен

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓ Татаринцева З.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
Сухобузимского района по пожарному надзору



Седов А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):  
директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководитель, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” марта 20 16 г.  
✓ Татаринцева З.А.  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

## 1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание «Борской основной школы» расположено по адресу: п. Борск, ул. Ленина 8. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 25.02.2010г. серия 24 ЕИ № 518131, здание закреплено за МКОУ «Миндерлинская средняя школа» на праве оперативного управления. Согласно проекта предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 76 обучающихся для общеобразовательных классов. Здание школы двухэтажное, 2-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение), 1974 года постройки, общей площадью 1774,1 кв.м. Имеется подвальное и чердачное помещения, несущие стены кирпичные, перекрытие железобетонное, крыша двухскатная, кровля - шифер по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачных помещений зданий обработаны огнезащитным составом. Освещение электрическое и от ламп дневного света, отопление водяное местное от теплового пункта, вентиляция естественная. Эвакуация с второго этажа осуществляется по двум лестничным клеткам. Из здания имеются 6 эвакуационных выходов, рассредоточенных выходов. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Государственный инспектор  
Сухобузимского района  
по пожарному надзору



Седов А.Ю.

Директор  
МКОУ «Миндерлинская СШ»



Татаринцева З.А.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности по Сухобузимскому району  
663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 2 -13-02  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Сухобузимское.  
(место составления акта)

25 марта 2016 года  
(дата составления акта)

10 часов 35 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

**№ 33**

По адресу: Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Степная 10, Миндерлинская СШ.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 09 марта 2016 года № 33

была проведена \_\_\_\_\_ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
плановая проверка в отношении:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Миндерлинская средняя школа»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время нахождения на объекте:

15 марта 2016 г. с 10 час. 12 мин. до 11 час. 01 мин. Продолжительность 49 мин

25 марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 35 мин. Продолжительность 35 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1 час 24 мин.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Сухобузимскому району в помещении ОНД.  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 09 марта 2016 года в 11 часов 36 минут, директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А. путем вручения распоряжения о проведении проверки по электронной почте.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Седов Артур Юрьевич государственный инспектор Сухобузимского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае приобщения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                     |
|       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.


(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓  Татаринцева З.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не предоставлен

(подпись проверяющего)

✓  Татаринцева З.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Сухобузимского района по пожарному надзору




Седов А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МКОУ «Миндерлинская СШ» Татаринцева З.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” марта 20 16 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19



## 1. характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Миндерлинская средняя школа» расположено по адресу: с. Миндерла, ул. Степная 10, зарегистрировано в налоговом органе 21.12.2012г. (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 005659199). Согласно устава, учредителем МКОУ «Миндерлинская средняя школа» является Управление образования Сухобузимского района, администрация Сухобузимского района. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 25.02.2010г. серия 24 ЕИ № 518128, здание закреплено за МКОУ «Миндерлинская средняя школа» на праве оперативного управления. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошкольного образования. Согласно устава в школе установлен следующий режим работы: для всех учащихся пятидневная учебная неделя. Согласно проекта предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 146 обучающихся для общеобразовательных классов. Здание школы двухэтажное, 2-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение), 1986 года постройки, общей площадью 2288,6 кв.м. Имеются подвальное и чердачное помещения, несущие стены железобетонные, перекрытие железобетонное, крыша двухскатная, кровля - шифер по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачных помещений зданий обработаны огнезащитным составом. Освещение электрическое и от ламп дневного света, отопление водяное центральное, вентиляция естественная. Эвакуация с второго этажа осуществляется по двум лестничным клеткам. Из здания имеются 5 эвакуационных, рассредоточенных выходов. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Государственный инспектор  
Сухобузимского района  
по пожарному надзору



Седов А.Ю.

Директор  
МКОУ «Миндерлинская СШ»



Татаринцева З.А.