



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору**
(Енисейское управление Ростехнадзора)

663050, Красноярский край, Сухобузимский
район, с. Миндерла, ул. Степная, 10
(место составления акта)

“ 27 ” марта 20 15 г.
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора
юридического лица
№ 11/99/518-р/кр/2015

По адресу/адресам: 663050, Красноярский край, Сухобузимский район, с.
Миндерла, ул. Степная, 10., п. Борск, ул. Ленина, 8., п. Борск,
ул. Ленин, 1., с. Миндерла, ул. Степная, 8.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от
09.02.2015 №518-р/кр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казённого образовательного учреждения "Миндерлинская
средняя общеобразовательная школа"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 08 час. 00 мин. 24 марта 2015 г. по 14 час. 00 мин. 27 марта 2015г

(заполняется в случае проведения проверки юридического лица/индивидуального предпринимателя по
юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

Татаринцева З.А.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

02.03.2015 г. 14 ч. 22 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Губанов А.А., государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Елисеев В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального казённого образовательного учреждения "Миндерлинская средняя общеобразовательная школа" Татаринцева Зоя Андреевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке, реквизиты доверенности)

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Сведения о проверяемой организации:

Адрес юридического лица: 663050, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Степная, 10

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 663050, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Степная, 10

Реквизиты:

ИНН/КПП 2435004117/243501001 ОГРН 1022401037768

Руководитель предприятия: Татаринцева Зоя Андреевна

действует на основании Устава

телефон 8 (39199) 35-335

Централизованное снабжение энергоресурсами – электроснабжение, ХВС, ГВС, теплоснабжение.

В уставном капитале доля организаций с участием государства или муниципального образования – 100%.

Программа в области энергосбережения – имеется.

Энергетическое обследование - проведено.

Энергетический паспорт – рег. №ЭП-858-2012-5 декабрь 2012, ИП Шуряков Максим Викторович, Некоммерческое партнерство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит», СРО-Э-068.

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая Энергия	Тепловая энергия	Вода
1.	2.	3.	4.

Нежилое здание 2 - этажное, кирпичное, 1981г., S= 2288,6 кв.м, 663050, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Степная, 10, Оперативное управление	Да/Да	Да/Да	Да/Да
Нежилое здание 2 - этажное, кирпичное, 1974г, S= 1774,1 кв.м, п. Борск, ул. Ленина, 8, оперативное управление.	Да/Да	Нет/Нет	Да/Да
Нежилое здание 2-этажное, кирпичное, 1990г., S= 1178,5 кв.м, п. Борск, ул. Ленина, 1, оперативное управление.	Да/Да	Нет/Нет	Да/Да
Нежилое здание 2 - этажное, кирпичное, 1980г., S= 1450,9 кв.м, с. Миндерла, ул. Степная, 8, оперативное управление.	Да/Да	Да/Да	Да/Да

В ходе проведения проверки установлено:

Ответственный по энергосбережению назначен приказом №02-03-096 от 28.01.2015г. преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «Миндерлинская СОШ» Золотухина В.С.

Объекты потребляют энергоресурсы из централизованной системы снабжения:

1. Тепловая энергия - муниципальный контракт №1-Т от 26.01.2015г. на поставку тепловой энергии и горячей воды с ГП КК «Центр развития коммунального комплекса», общее потребление энергоресурса – 1170,05 Гкал/год, ГВС – 1857,94м³.

2. Холодное водоснабжение - муниципальный контракт №78-В от 26.01.2015г. холодного водоснабжения с ООО «КРЭК», общее потребление энергоресурса – 6262,08м³, муниципальный контракт №4 от 01.01.2015г. на отпуск питьевой воды с ООО «Инженерные сети», общее потребление энергоресурса – 1486,32м³

Электротехническая часть

1. Электроснабжение потребителей электрической энергии осуществляется:

1.1. Здания СШ от ЗТП-34-3-1 ООО «КРЭК» «КСК-сервис» двумя кабельными линиями L=170м. с 1 и 2 секции РУ-0.4кВ 1Т и 2Т, кабелем АСБ (3x70)мм² до ВРУ расположенного в подвальном помещении здания школы, Ру = 110кВт. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией №63 от 21.03.2014г.

Технические условия на электроснабжение №63 от 26.03.2013г. выданы ООО «КРЭК». Категория по надёжности электроснабжения-III (третья).

Акт допуска приборов учёта в эксплуатацию №9/49 от 29.05.2014г.

1.2. Здания НШ от РУ-0.4кВ КТП-34-3-4 Сухобузимского РЭС ОАО «МРСК Сибири»- «Красноярскэнерго» двумя кабелями АВВГ (3x95+1x35)мм² L=40м. до ВРУ расположенного в электробойлерной здания школы Ру = 214кВт. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией №523/010 от 30.12.2013г.

Технические условия на электроснабжение №КЭС-Сух-11000162242 от 29.05.2013г. выданы Филиалом ОАО «МРСК-Сибири»-«Красноярскэнерго». Категория по надёжности электроснабжения- III (третья).

Акт допуска приборов учёта в эксплуатацию №9/48 от 29.05.2014г.

- 1.3. Здания МДОУ «Миндерлинский детский сад «Солнышко» от ВЛ-0.4 кВ ЗТП-34-3-1 ООО «КРЭК» «КСК-сервис» проводом 4 АПР-25 L=18м. до изоляторов трубостойки на здании детского сада. Ввод выполнен » проводом 4 АПР-25 L=12м. проложенным в трубе до ВРУ в подвале $P_u = 55,5\text{кВт}$. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией №62 от 21.03.2014г.

Технические условия на электроснабжение №62 от 26.03.2013г. выданы ООО «КРЭК». Категория по надёжности электроснабжения-III (третья).

Акт допуска приборов учёта в эксплуатацию №9/46 от 29.05.2014г.

- 1.4. Здания МОУ «Борская СОШ» от ВЛ-0.4кВ КТП-34-5-3 Сухобузимского РЭС ОАО «МРСК Сибири»- «Красноярскэнерго» проводом 4АПВ-50 L=5м до траверзы на здании. Ввод выполнен кабелем АВВГ (3x70+1x35)мм² L=10м. до ВРУ расположенного в здании. $P_u = 71\text{кВт}$. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией №523/010-131 от 30.12.2013г.

Технические условия на электроснабжение №КЭС-Сух-11000162299 от 31.05.2013г. выданы Филиалом ОАО «МРСК-Сибири»-«Красноярскэнерго». Категория по надёжности электроснабжения- III (третья).

Акт допуска приборов учёта в эксплуатацию №9/45 от 29.05.2014г.

- 1.5. Здания МДОУ «Борского детского сада «Теремок» от РУ-0.4кВ КТП 34-5-3 Сухобузимского РЭС ОАО «МРСК Сибири»- «Красноярскэнерго» 2-мя кабелями АВВГ (4x95)мм² L = 150 м. проложенными в земле до ВРУ здания. $P_u = 60,5\text{кВт}$. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией №523/010-130 от 30.12.2013г.

Технические условия на электроснабжение №КЭС-Сух-11000162272 от 31.05.2013г. выданы Филиалом ОАО «МРСК-Сибири»-«Красноярскэнерго». Категория по надёжности электроснабжения- III (третья).

Акт допуска приборов учёта в эксплуатацию №9/47 от 29.05.2014г.

2. Протяжённость ВЛ-0.4 кВ – нет, КЛ-0.4кВ – 0,37км.
3. Количество и мощность подстанций 10/0.4 кВ, находящихся на балансе учреждения – нет.
4. Договор на электроснабжение заключён с ОАО «Красноярскэнерго» №120177 от 26.01.2015г.
5. Установленная договорная величина потребления электрической энергии на 2015г.-320тыс. кВтч.
6. Установленная мощность:
 $P_{у.осв} = 65\text{кВт}$; $P_{у.сил} = 246\text{кВт}$; $P_{у.отоп.} = 200\text{кВт}$; $P_{у.общ} = 511\text{кВт}$.
7. Отопление зданий осуществляется от котельных на твёрдом топливе. Здание Миндерлинской НОШ от собственной электродотельной с одним ЭПЗ-100 и одним «Zota» (ЭВТ-100).

8. Приборы коммерческого учета установлены в ВРУ-0.4 кВ потребителя:


Назначение	Тип	Завод. №	Дата гос.пов.	Т-ры тока	Кл.т.
МКОУ «Миндерлинская СОШ»: СОШ НОШ	ЦЭ 6803ВМ	011068072 006685	3-2013г	1-7,5 200/5	1 0,5
	ЦЭ 6803В	009070247 006337	3-2011г	1-7,5 200/5	1 0,5
МДОУ «Миндерлинский детский сад «Солнышко»	ЦЭ 6803ВШ	001107506 5011384	3-2013г	10-100	1
«Борская СОШ»	ЦЭ 6803В	011068700 00877	3-2013г	1-7,5 150/5	1 0,5
МДОУ «Борский детский сад «Теремок»	ЦЭ 6803В	007882048 008882	3-2011г	10-100	1
	ЦЭ 6803В	007882048 008714	3-2011г	5-60	1


10. Электроэнергия используется для собственных нужд.
11. Источников резервного электропитания (малой электростанции) нет.
12. Профилактические испытания изоляции электропроводок и электрооборудования проводились:
 -Миндерлинской СОШ 22.05.2012г. Т/О №3; Миндерлинской НОШ 08.08.2012г. Т/О №18. ЭТЛ ООО «ВДПО»;
 -Миндерлинской д/сада «Солнышко» 07.08.2012г. ООО ЭТЛ «СтройЭнергоСети»;
 -Борской СОШ 22.05.2012г. Т/О №4; Борского д/сада «Теремок» 17.07.2013г. Т/О №7 ЭТЛ ООО «СЭС+».
13. Электротехнический персонал в штате учреждения отсутствует. Договор на оказание услуг от 08.04.2009г. с управлением образования Сухобузимского района пролонгирован на 2015г.
14. Электротехнологический персонал – 2 оператора бойлерной в Миндерлинской НОШ.
15. Ответственный за электрохозяйство директор школы Татаринцева З.А. (4гр. до 1000В от 18.02.2015г.) Приказ № 03-02-065 от 15.08.2014г. «о назначении ответственного за электрохозяйство».

Результаты проверки:

Проверкой установлено, что Муниципальное казённое образовательное учреждение «Миндерлинская средняя общеобразовательная школа» выполняет требования законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программа и мероприятия по энергосбережению утверждены, обязательное энергетическое обследование проведено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Губанов А.А.



государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Елисеев В.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Муниципального казённого образовательного учреждения "Миндерлинская средняя общеобразовательная школа" Татаринцева Зоя Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)

"27" марта 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Акт проверки направлен по адресу:

(адрес, дата, номер заказного письма)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.